


Romagna Acque -  
Società delle Fonti S.p.A.  
C.F. e P.IVA - Reg.Impr. Forlì-Cesena  
00337870406 - R.E.A. 255969  
Capitale Sociale int. vers.  
€ 375.422.520,90

Sede Legale  
Piazza Orsi Mangelli, 10  
47122 Forlì  
tel.: 0543.38411  
fax: 0543.38400  
mail: mail@romagnacque.it  
pec: mail@pec.romagnacque.it  
www.romagnacque.it

Società certificata  
Sistemi di gestione  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 50001



Romagna Acque  
Società delle Fonti S.p.A.



Spett.le

**COMUNE di**

**SANTARCANGELO di ROMAGNA**

Settore Territorio – Servizi Urbanistici  
Servizio Qualità Urbana e Pianificazione Territoriale  
Piazza Ganganelli,1

**47822 Santarcangelo di Romagna (RN)**

PEC: [pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it](mailto:pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it)

**Oggetto:** **VARIANTE SPECIFICA AL PSC PER L'ELIMINAZIONE DI AREE DI NUOVA URBANIZZAZIONE. CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER L'ESAME DEL DOCUMENTO PRELIMINARE. PARERE IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DI INTERFERENZA TRA LE OPERE PREVISTE IN VARIANTE AL PSC E IL TRACCIATO DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA.**

Con riferimento alla nota ricevuta in data 08/05/2019 con la quale Codesta Amministrazione ha indetto per il giorno 22/05/2019 la Conferenza di Pianificazione per la variante specifica al Piano Strutturale Comunale, la scrivente società segnala che da un'analisi sommaria del documento preliminare comprendente alcune schede di ambito presentate da diversi soggetti attuatori, emergono alcune problematiche d'interferenza tra le opere previste e il tracciato dell'Acquedotto della Romagna.

Si rammenta che l'Acquedotto della Romagna costituisce per il Comune un servizio pubblico di primaria importanza dal quale dipende l'approvvigionamento idrico dell'intero territorio e che eventuali nuovi insediamenti residenziali e/o produttivi dovranno prevedere la tutela e la continuità d'esercizio dell'infrastruttura acquedottistica e dei suoi impianti.

Riguardo alle schede di ambito presentate per la variante specifica al PSC si evidenziano le seguenti criticità d'interferenza con il tracciato dell'Acquedotto della Romagna:

- 1) PSC AN.C1 CONTEA (domanda n.5). Il nuovo insediamento prevede la progettazione di un edificio non denso ad est di Via Celletta dell'Olio, la creazione di un'ampia area centrale a verde a servizio delle parti già insediate e di una strada di gronda a sud del comparto con caratteristiche di viale alberato. La fascia di inedificabilità individuata lungo l'asse dell'Acquedotto della Romagna, costituito da una condotta in acciaio Ø 450 mm di collegamento alla cabina di Santarcangelo derivazione anello Sud larga complessivamente 7,00 m / (3,50 m per parte dall'asse della tubazione)

**E**  
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
ComunedisantarcangelodiRomagna  
Protocollo N.0015588/2019 del 22/05/2019

e che comprende anche il manufatto d'ispezione sfiato n.3 posto fuori terra a margine del comparto AN.C1, dovrà essere mantenuta a verde non alberato. Per il tratto di condotta intersecato dalla nuova strada di gronda, dovranno essere adottate opportune protezioni meccaniche contro i sovraccarichi mobili stradali costituite da adeguato tubo guaina in acciaio rinfiancato con bauletto in cls di lunghezza minima pari alla larghezza della carreggiata stradale. La nuova strada di gronda dovrà prevedere inoltre adeguata area di sosta e un passo carrabile per consentire l'accesso agli automezzi di questa società all'area della cabina di derivazione di Santarcangelo.

- 2) PSC MODIFICA AUC A MARGINE EX BUZZI. L'area dove sorge la Fabbrica Cementi ex Buzzi, nel lato Nord Est è interessata da una condotta in acciaio Ø 450 mm sull'asse della quale è individuata una fascia di inedificabilità larga complessivamente 7,00 m (3,50 m per parte dall'asse della tubazione). L'insediamento previsto su tale comparto dovrà prevedere l'accessibilità e la tutela della suddetta fascia di inedificabilità.

Nelle more di attuazione ed adozione della variante specifica al PSC, si chiede ai soggetti proponenti di valutare con disegni di dettaglio la risoluzione delle problematiche d'interferenza tra le opere edili ed infrastrutturali previste dai suddetti piani particolareggiati e il tracciato dell'Acquedotto della Romagna, al fine di garantirne la tutela e la continuità d'esercizio.

A tal proposito la scrivente società si rende disponibile per fornire ai singoli progettisti la documentazione necessaria e ad eseguire di concerto, mirati sopralluoghi per definire la posizione in campo dell'Acquedotto della Romagna nei due comparti individuati.

Il presente parere viene trasmesso a codesta Amministrazione quale contributo della scrivente società affinché venga inserita tra gli atti della Conferenza di Pianificazione indetta per il giorno 22/05/2019.

Per ulteriori informazioni relative al tracciato dell'Acquedotto della Romagna si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gabriele Gorini, tel. 0543-38411, email: [ggorini@romagnacque.it](mailto:ggorini@romagnacque.it).

Distinti saluti.

IL RESP. AREA LAVORI  
AFFIDAMENTI E PATRIMONIO

(Ing. Guido Gori)

